

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ «РОДНИК»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ—
ШИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

И.о. прокурора Шиловского района
советнику юстиции
С.А. Воробьеву

И.о. директора
МБУ ДО Центр «Родник»
Ю.В. Муравьевой

391502, Рязанская область,
р.п. Шилов, ул. Стройкова, д. 8 «б»
Телефон/факс: 8 (49136) 2-15-19,
e-mail: rodnik.shilovo@ryazan.gov.ru

«08» сентября 2025 г. № 43
на № 19-2025 от 22.08.2025 г.

В ответ на представление от 22.08.2025 г. №19-2025 «Об устранении нарушений в сфере пожарной безопасности» сообщая следующее:


1. Приняты меры, направленные на недопущение впредь нарушений пожарной безопасности, предусмотренных п. 54 ППР Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 24.10.2022) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а именно:

- шлейфы № 13, 14, 15 автоматической пожарной сигнализации (АПС) проверены на исправность, исправны и подключены.

2. Завхозу Киселевой Н.А. объявлено замечание за ненадлежащее исполнение обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности (приказ прилагается).

3. Представление рассмотрено с участием помощника прокурора Мевлютовой И.М.

И.о. директора
МБУ ДО Центр «Родник»



Ю.В. Муравьева